

WYJAŚNIENIE NR 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „Dostawę materiałów budowlanych dla Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu w 2008 roku”

Pytanie nr 1

Pozycja nr 4 - Prosimy o określenie czy blacha ma być ocynkowana czy ocynkowana i powlekana ?

Wyjaśnienie:

Blachę w pozycji nr 4 należy uwzględnić blachę ocynkowaną powlekaną w kolorach RAL.

Pytanie nr 2

Pozycja nr 46 i 47 - Prosimy o podanie parametrów dla zamawianej papy tzn. grubość, wytrzymałość, kolor, papa oxydowana czy modyfikowana etc.?

Wyjaśnienie:

Papę termozgrzewalną nawierzchniową w pozycji nr 46 należy uwzględnić jako asfaltową zgrzewalną, modyfikowaną na osnowie z włókniny poliestrowej grubości 5,2 mm.

Papę termozgrzewalną podkładową w pozycji nr 47 należy uwzględnić jako asfaltową klejoną poprzez aktywację termiczną, modyfikowaną z wkładką z włókniny poliestrowej grubości 3,0 mm ze stałą funkcją wentylacji i hydroizolacji wraz z kominkami wentylacyjnymi.

Pytanie nr 3

Pozycja nr 52 i 53 - Prosimy o potwierdzenie czy drzwi i ościeznice mają być drewniane czy metalowe, jakie posiadają wyposażenie (rodzaj klamki, ilość zamków etc.)?

Wyjaśnienie:

Drzwi i ościeznice w pozycji 52 i 53 mają być metalowe, klamka zwykła, jeden zamek na wkładkę z trzema kluczami, drzwi w pozycji 53 dodatkowo wizjer.