



Urząd Miejski w Przedborzu

97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, tel: /44/ 781 22 61 - 65, fax: /44/ 781 21 80
<http://www.umprzedborz.com.pl> e-mail: umprzedborz@pro.onet.pl

Przedbórz, dn. 28.10.2008r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

Nasz znak: I.R.Ś. 3411/17/08

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ramach narodowego programu <<Moje boisko – Orlik 2012>>”.

Burmistrz Miasta Przedborza informuje, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z 2008r. Nr 171, poz. 1058) poniżej przedstawiamy treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna za spełniającą warunki postępowania także nawierzchnię poliuretanową zgodną z normą PN EN 14877, posiadającą wszystkie wymagane dokumenty i atesty o wartości odporności na uderzenie powierzchni odcisku kulki 600 ± 80 mm. Nawierzchnia posiada certyfikat IAAF i spełnia wymagania do użytku na wszelkich międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający uzna za spełniającą warunki postępowania także jednokolorową trawę syntetyczną trzeciej generacji klasy FIFA Star, zgodną z normą PN EN 15330 – 1, posiadającą wszystkie wymagane dokumenty i atesty spełniającą wymagania Zamawiającego w zakresie budowy włókna, wysokości, wagi całkowitej, gęstości i składu chemicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełniające wymogi te materiały, które będą spełniały następujące założenia:

1) Materiały na boi sko do koszykówki i siatkówki z nawierzchni syntetycznej:

Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport,

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

2) Materiały na boi sko do piłki nożnej z trawy syntetycznej:

Badania na zgodność z normą PN-EN 15330 – 1, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
5. Oświadczenie producenta trawy syntetycznej, że jest członkiem ESTO.

Wszystkie materiały użyte do wykonania nawierzchni muszą uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i być zgodne z zaleceniami Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącymi wymogów programu ORLIK 2012.

Niniejsza informacja w dniu 28.10.2008r. została zamieszczona na:

- 1) na aszej stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzedmiejski_przedbo,
- 2) naszej stronie <http://przedborz.bipst.pl/>.

BURMISTRZ

mgr inż. Miłosz Naczyński

/podpis Zamawiającego/