



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary Wiejskie

Projekt pn.: „Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi”, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Przedbórz, dn. 11.06.2010r.

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

Znak sprawy: I.R.Ś. 3411/9/10

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Budowa boisk oraz placu zabaw w ramach realizacji I etapu projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi”.*

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), dalej zwana „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający odstąpi od żądania aprobaty ITB dla nawierzchni syntetycznych boiska wielofunkcyjnego? Rekomendacje lub też aprobaty ITB są dokumentami dobrowolnymi i nie są wymagane dla nawierzchni syntetycznych obiektów sportowych żadnym przepisem budowlanym. Tym samym nie świadczą o jakości, bądź też o przydatności nawierzchni syntetycznej.

Powszechnie za dokumenty wymagane dla traw wielofunkcyjnych uznaje się:

- kartę techniczną;
- deklaracje zgodności z PN EN 15330 – 1;
- atest PZH.

Proszę także o wykreślenie zapisu dotyczącego wymagania certyfikatu FIFA jako, że przedmiotem zamówienia jest trawa syntetyczna wielofunkcyjna, a trawy wielofunkcyjne nie są badane na zgodność z normami FIFA.

Odpowiedź:

W zakresie dokumentów dotyczących nawierzchni Zamawiający nie żądał bezwzględnego posiadania aprobaty ITB lecz posiadania: „*Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobaty technicznej lub rekomendacji technicznej ITB lub wyników badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport*”

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dokonuje zmiany w **Dodatk Nr 12 do SIWZ** – „Dokumentacja techniczna”.

1) W punkcie 7.2 Opisu technicznego boisk

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

wykreśla się tired 2, który brzmi: „*Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.*”

2) Dodaje się punkt 9 w opisie technicznym boisk, który otrzymuje brzmienie:

„9. Specyfikacja techniczna dla trawy wielofunkcyjnej:

Rodzaj włókna:	- fibrylowane
Wysokość włókna:	- 15 mm
Gęstość włókien:	- min. 88200 włókien/m ²
Podłoże:	- PP (min. 165 g/m ²)
	lub - Latex (min. 1000g/m ²)”

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

IV. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 11.06.2010r. na:

- naszej stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo,
- naszej stronie <http://przedborz.bipst.pl/>,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a.

BURMISTRZ

mgr inż. Miłosz Naczyński

.....
/ Podpis kierownika Zamawiającego/