



# Urząd Miejski w Przedbórz

97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, tel: /44/781 22 61-65, fax: /44/781 21 80  
www.przedborz.pl e-mail: inwestycje@przedborz.bipst.pl

Przedbórz, dn. 24.06.2010r.

**Do:**  
**Wszyscy nabywcy SIWZ**

**Znak sprawy: I.R.Ś. 3411/11/10**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
**„Przebudowa/modernizacja drogi w miejscowości Gaj Zuzowski”.**

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

### **TREŚĆ PYTAŃ:**

#### **Pytanie 1:**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie niektórych zapisów w dokumentacji przetargowej.

W specyfikacji Zamawiający podaje wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej przy użyciu emulsji kationowej, natomiast w kosztorysie nakładczym w poz. 10 jest zapis: powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym. W wykazie materiałów dla tej poz. Zamawiający żąda zastosowanie asfaltu drogowego D – 200.

Prosimy o odpowiedź jaki materiał należy zastosować do wykonania w/w nawierzchni.

Ponadto zwracamy uwagę na fakt użycia analogii do poz. KNR 2 -31 1001-02 bez uwzględnienia rodzaju skrapianego podłoża, tj.: kosztorys podaje 1,22 kg/m<sup>2</sup> dla skrapiania nawierzchni drogowej, natomiast Zamawiający w projekcie i specyfikacji wyraźnie zaznacza, że należy wykonać powierzchniowe utrwalenie podbudowy tłuczniowej co skutkuje zastosowaniem większej ilości asfaltu D – 200.

Dla poz. 10 – „Powierzchniowe utrwalenie asfaltem D – 200 i grysem kamiennym 8-12 w ilości 25,6 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>” przy skropieniu podbudowy tłuczniowej należy zastosować 6,5 kg/m<sup>2</sup> asfaltu D – 200, natomiast kosztorys nakładczy podaje 1,22 kg/m<sup>2</sup> asfaltu D – 200.

Analogicznie dla poz. 11 – „Powierzchniowe utrwalenie asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym 5-8 w ilości 11,3 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>” przy powierzchniowym

utrwaleniu podbudowy tłuczniowej należy zastosować 1,5 kg/m<sup>2</sup> asfaltu D – 200 a kosztorys nakładczy podaje ilość asfaltu 1,02kg/kg/m<sup>2</sup>.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi jakie ilości należy zastosować do powierzchniowego utrwalenia podbudowy tłuczniowej w analogii do poz. KNR 2 – 31 1001-02 i KNR 2 – 31 1001 – 01 oraz jaki rodzaj lepiszcza asfaltowego należy zastosować do powierzchniowego utrwalenia podbudowy tłuczniowej na drodze w m. Gaj Zuzowski.

**Odpowiedź:**

Przy wykonywaniu nawierzchni należy zastosować emulsję asfaltową. W pozycjach 10 i 11 kosztorysu należy przyjąć następujące ilości emulsji asfaltowej - odpowiednio: 8.45kg/m<sup>2</sup> i 1.95kg/m<sup>2</sup>.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany w **Dodatku Nr 6 do SIWZ** – „Kosztorys ślepy z przedmiarem robót” - nadając mu brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej modyfikacji – „Kosztorys ślepy z przedmiarem robót”.

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

**Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.**

IV. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 24.06.2010r. na:

- naszej stronie internetowej [http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski\\_przedbo](http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo),
- naszej stronie <http://przedborz.bipst.pl/>,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a.

**Załączniki:**

1) Kosztorys ślepy z przedmiarem robót.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Miłosz Naczyński*

.....  
/ Podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej/