



Urząd Miejski w Przedborzu

97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, tel: /44/ 781 22 61-65, fax: /44/ 781 21 80
www.przedborz.pl e-mail: inwestycje@przedborz.bipst.pl

Przedbórz, dn. 25.06.2012r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

Znak sprawy: IRŚ.271.1.14.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 742 ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku od km 33+616 do km 33+985*”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Pytanie Nr 1:

W dokumentach załączonych do przetargu widnieje zapis, że termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 31.07.2012r. podpisanie umowy w przypadku braku sprzeciwu nastąpi prawdopodobnie w dniach 12 – 15.07.2012r. Czas potrzebny na uzyskanie zatwierdzonego planu zabezpieczenia ruchu wraz z pozwoleniem wejścia w drogę wojewódzką to okres minimum 2 tygodnie. Wykonanie geodezji wraz z podpisami zatwierdzającymi to kolejne 2 tygodnie. Sprowadzenie materiałów również wymaga czasu. Reasumując proponowany termin zakończenia budowy jest mało realny. Czy jest możliwość zmiany terminu zakończenia robót?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin zakończenia robót: do dnia 15 sierpnia 2012 roku.

Pytanie Nr 2:

Prace będą wykonywane w terenie o wysokim poziomie wód – czy odwodnienie należy uwzględnić w kosztorysie?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną opracowaną dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotrkowskiej w Przedborzu wynika, iż wody gruntowe na odcinku ulicy Piotrkowskiej nie występują powyżej posadowienia rurociągów kanalizacji deszczowej.

Przy ulicy Leśnej pojawia się woda na gł. 1,85 m ppt, lecz jest ona również poniżej posadowienia kanałów deszczowych.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający dokonuje zmiany:

- 1) Rozdziału 4 SIWZ nadając mu następujące brzmienie: „Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 sierpnia 2012 roku” oraz
- 2) § 5 ust. 1 wzoru umowy – Dodatek Nr 5 do SIWZ nadając mu następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
- **rozpoczęcie robót** – od dnia podpisania umowy,
- **zakończenie całości robót** – do dnia 15 sierpnia 2012 roku”.

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

IV. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 25.06.2012r. na:

- naszej stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo,
- naszej stronie <http://przedborz.bipst.pl/>,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a.

Z up. D. RMISTRZA
SEKRETARZ MIASTA

mgr Renata Koska

.....
(Podpis i pieczęć Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)