



Przedbórz, dn. 24.04.2013r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

Znak sprawy: IRS.271.1.5.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Remont – wymiana oświetlenia ulicznego*”.

MODYFIKACJA **DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) polegającej na:

- 1) zmianie w Dokumentacji Technicznej, stanowiącej Dodatek Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt V - Projektowane zagospodarowanie terenu nadając mu następujące brzmienie: „Projektuje się w obszarze objętym nadzorem konserwatorskim ustawienie 3 szt. latarni oświetlenia ze słupów stożkowych typu ST – 1 ART. – METAL typu VERA (ODB-10) symbol oprawy 01/E-27 – jako źródło światła zastosować źródło energooszczędne ledowe LED o parametrach: barwa ciepłobiała, moc znamionowa do 30W (odpowiednik 150W), napięcie 230V, numery od 4-6 oraz oprawy naściennne NA20 typu VERA (ODB-10), symbol oprawy 01/E-27 – jako źródło światła zastosować źródło energooszczędne ledowe LED o parametrach: barwa ciepłobiała, moc znamionowa do 30W (odpowiednik 150W), napięcie 230V, numery od 1-3.
Projektowana inwestycja nie narusza istniejącego układu komunikacyjnego sieci uzbrojenia terenu oraz zieleni i drzewostanu”;
- 2) zmianie w Dokumentacji Technicznej, stanowiącej Dodatek Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 3 – Przedmiot i zakres opracowania ppkt 3.2 poz. 2) nadając mu następujące brzmienie: „2) ustawienie latarni oświetlenia ze słupów stożkowych typu ST-1 ART.-METAL typu VERA (ODB-10) symbol oprawy 01/E-27 – jako źródło światła zastosować źródło energooszczędne ledowe LED o parametrach: barwa ciepłobiała, moc znamionowa do 30W (odpowiednik 150W), napięcie 230V od 4-6 – 3 szt.”;
- 3) zmianie w Dokumentacji Technicznej, stanowiącej Dodatek Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 3 – Przedmiot i zakres opracowania ppkt 3.2 poz. 4) nadając mu następujące brzmienie: „4) montaż opraw naściennych NA20 typu

VERA (ODB – 10), symbol oprawy 01/E-27 – jako źródło światła zastosować źródło energooszczędne ledowe LED o parametrach: barwa ciepłobiała, moc znamionowa do 30W (odpowiednik 150W), napięcie 230V nr 1- 3 – 3 szt.”;

- 4) zmianie w Dokumentacji Technicznej, stanowiącej Dodatek Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt III ppkt 3.4 – Rozwiązania określające formę architektoniczną i funkcję obiektu, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy zapisu: „Projektuje się w obszarze objętym nadzorem konserwatorskim ustawienie 3 szt. latarni oświetlenia ze słupów stożkowych typu ST-1 ART.-METAL typu VERA (ODB-100) symbol oprawy 01-MH 70W – ze źródłem światła MH/HSI/HPI-70W numery od 4-6 oraz oprawy naścienne NA20 ze źródłem światła MH/HSI/HPI-70W numery od 1-3” na zapis o następującej treści: „Projektuje się w obszarze objętym nadzorem konserwatorskim ustawienie 3 szt. latarni oświetlenia ze słupów stożkowych typu ST-1 ART.-METAL typu VERA (ODB-10) symbol oprawy 01/E-27 – jako źródło światła zastosować źródło energooszczędne ledowe LED o parametrach: barwa ciepłobiała, moc znamionowa do 30W (odpowiednik 150W), napięcie 230V numery od 4-6 oraz oprawy naścienne NA20 typu VERA (ODB-10), symbol oprawy 01/E-27 – jako źródło światła zastosować źródło energooszczędne ledowe LED o parametrach: barwa ciepłobiała, moc znamionowa do 30W (odpowiednik 150W), napięcie 230V numery od 1-3”.

II. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający zawiadamia, że przedłuża termin składania ofert do dnia 10.05.2013r. do godziny 9⁰⁰ w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ.

III. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):

1. W rozdziale 14 pkt 14.1. SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:
„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat p. 1 **nie później niż do dnia 10.05.2013r. do godz. 9:00**”.
2. W rozdziale 14 pkt. 14.3. SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:
„Publiczne otwarcie ofert nastąpi **dnia 10.05.2013r. o godz. 9:30** w siedzibie Zamawiającego – Gmina Przedbórz, 97 – 570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, pok. 7”.

IV. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do dokonania zmiany w zapisie przy adresowaniu składanych ofert – **Nie otwierać przed 10.05.2013r. godz. 9:30** (zapis w SIWZ, Rozdział 12 pkt 12.12).

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

V. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 24.04.2013r. na:

- stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzedmiejski_przedbo,
- stronie <http://przedborz.bipst.pl/>,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a.

BURMISTRZ
/-/
MIŁOSZ NACZYŃSKI