

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

Znak sprawy: **ŚDS.271.1.1.2013**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Zakup i montaż dźwigu osobowego - windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Gaj*”.

PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikację do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Pytanie Nr 1:

Firma informuje, że zapisek ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych str. 4 „Drzwi przystankowe: z atestem o odporności ogniowej EI 30” jest sprzeczny z dyrektywą maszynową. Drzwi przystankowe do windy nie mogą być jednocześnie drzwiami p. pożarowymi. Prosimy o korektę lub bliższe sprecyzowanie tego terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że drzwi przystankowe nie muszą posiadać atestu o odporności ogniowej EI 30.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji polegającej na:

- 1) zmianie w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej Dodatek Nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w „Opisie ogólnym urządzenia do przemieszczenia osób niepełnosprawnych – windy przysięciennej” zapis dotyczący „Drzwi przystankowych: z atestem o odporności ogniowej EI 30” na „Drzwi przystankowe”.
- II. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający zawiadamia, że przedłuża termin składania ofert do dnia 18.11.2013r. do godziny 9⁰⁰ w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ.

- III. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.):
1. W rozdziale 14 pkt 14.1. SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:
„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat p. 1 **nie później niż do dnia 18.11.2013r. do godz. 9:00**”.
 2. W rozdziale 14 pkt. 14.3. SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:
„Publiczne otwarcie ofert nastąpi **dnia 18.11.2013r. o godz. 9:30** w siedzibie Zamawiającego – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju, Gaj 1, 97 – 570 Przedbórz”.
- IV. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do dokonania zmiany w zapisie przy adresowaniu składanych ofert – **Nie otwierać przed 18.11.2013r. godz. 9:30** (zapis w SIWZ, Rozdział 12 pkt 12.12).

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

- V. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 14.11.2013r. na:
- stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo,
 - stronie <http://przedborz.bipst.pl/>,
 - tablicy ogłoszeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju,
 - a/a.

KIEROWNIK

/-/

Henryka Kieruzal