



Stowarzyszenie
Dolina Pilicy



Przedbórz, dn. 08.04.2014r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

Znak sprawy: **IRS.271.1.7.2014**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ulicy Mostowej 29 w Przedborzu*”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI **DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Pytanie Nr 1:

Proszę o wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane okna?

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem 3 pkt 3.1 ppkt 3.1.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiot zamówienia obejmuje wymianę okien na okna drewniane zespolone, uchylno – rozwierne z szybą antywłamaniową P4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna stanowiąca Dodatek Nr 12 do SIWZ.

II. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 08.04.2014r. na:

- stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzedmiejski_przedbo,
- stronie internetowej <http://przedborz.bipst.pl/>,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a.

BURMISTRZ
/-/
MIŁOSZ NACZYŃSKI