



Przedbórz, dn. 31.08.2015r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

Znak sprawy: IRŚ.271.1.11.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Przedbórz*”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Pytanie Nr 1:

Prosimy o potwierdzenie możliwości użycia rur falistych karbowanych systemu WRS do połączeń w systemach solarnych i grzewczych, ze stali nierdzewnej o grubości ścianki 0,20 mm, maksymalnym ciśnieniu roboczym PN 10 bar i temperaturze roboczej: -40⁰ do +200⁰C.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania orurowania z rur falistych karbowanych.

Pytanie Nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oferty równoważnej, Zamawiający uzna zastosowanie materiału izolacyjnego innego niż kauczuk syntetyczny do rurociągów solarnych, który charakteryzuje się korzystniejszymi parametrami technicznymi niż te opisane w PFU w zakresie odporności termicznej tj. od - 60⁰ do +230⁰C. Proponowana izolacja dodatkowo pokryta jest folią ochronną zabezpieczoną przed uszkodzeniami mechanicznymi, odporna na działanie promieni UV tym samym zabezpieczona przed ptactwem, gryzoniami itp.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie izolacji innej niż kauczuk syntetyczny o parametrach nie gorszych niż określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

Pytanie Nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolektor, który charakteryzuje się poniższymi parametrami i spełnia wszystkie pozostałe wymagania:

- ciężar kolektora bez cieczy nie większy niż 50 kg;
- szyba ze szkła hartowanego o grubości min. 3 mm;

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał parametry, które obiektywnie nie posiadają żadnego znaczenia dla Zamawiającego i są nieadekwatne do przedmiotu zamówienia, a jednocześnie ograniczają możliwość złożenia oferty równoważnej.

Do takich parametrów należą:

- ciężar kolektora bez cieczy nie większy niż 43 kg;
- szyba ze szkła hartowanego o grubości min. 4 mm;

Powyższe wymogi odnoszą się do budowy kolektora i zastosowanej technologii wykonania. Parametry te nie są wystarczające aby całkowicie świadczyć o jakości czy wydajności kolektora oraz z eksploatacyjnego punktu widzenia są nie tylko w ogóle nieistotne, co wręcz ukazują sprzeczność wymagań Zamawiającego – z jednej strony żąda on wagi kolektora poniżej 43 kg, z drugiej powierzchnia absorbera, która zwiększa ciężar ma być nie mniejsza niż 2,3 m². to nie ciężar kolektora jest najistotniejszym parametrem, ale sposób jego rozłożenia na powierzchni dachowej, który może być różny u różnych producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektora słonecznego o ciężarze bez cieczy nie większym niż 50 kg, szyba ze szkła hartowanego o wysokiej przepuszczalności promieniowania słonecznego, antyrefleksyjną, gradoodporną, atestowaną min. 3 mm grubości.

Pytanie Nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, którego płaszcz zewnętrzny wykonany jest z blachy lub tworzywa sztucznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zbiornika z płaszczem zewnętrznym wykonanym z innego materiału niż blacha.

Pytanie Nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania płyn solarny, którego zawartość rezerwy alkaicznej według normy PN-93/C-40008/05 jest nie mniejsza niż 3 ml 0,1n HCl.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płynu o parametrach nie gorszych niż określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

Pytanie Nr 6:

W związku z pojawiającą się praktyką stosowania w instalacjach solarnych izolacji z innego materiału niż kauczuk syntetyczny niewiadomego pochodzenia o niepotwierdzonych deklarowanych parametrach odporności temperaturowej, nieposiadających wymaganych właściwości do zastosowania w instalacjach solarnych prosimy o potwierdzenie, że izolacja inna niż kauczuk syntetyczny powinna posiadać ważną na dzień składania ofert aprobatę techniczną, dopuszczającą ją zgodnie z prawem budowlanym do obrotu na rynku oraz potwierdzającą deklarowane przez oferenta parametry użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga na dzień składania ofert przedstawienie ważnych aprobat technicznych potwierdzających deklarowane parametry użytkowe dla wszystkich urządzeń i materiałów wymienionych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający dokonuje zmiany w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym Dodatek Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w:

- 1) pkt II – „Część informacyjna” - Załącznika 1a: „Lista lokalizacji inwestycji – instalacje solarne” poz. 24 nadając następujące brzmienie: „Adres: Brzostek 12; ilość osób: 3; Numer działki: 57; obręb: 0002 Brzostek; Właściciel nieruchomości: Osoba prywatna”;
- 2) pkt A. – Montaż zestawów solarnych i ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Przedbórz - ppkt A.1 poz. A.1.1 lit. a) poz. 12 – było: „Miejscowość/Ulica – Częstochowska; Liczba instalacji - 5”, winno być: „Miejscowość/Ulica – Częstochowska; Liczba instalacji – 4” ;
- 3) pkt A. – Montaż zestawów solarnych i ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Przedbórz - ppkt A.1 poz. A.1.1 lit. a) poprzez dodanie poz. 25 o następującym brzmieniu: „Miejscowość/Ulica – Brzostek; Liczba instalacji – 1”;
- 4) pkt A.2. – „Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – instalacja kolektorów słonecznych” ppkt A.2.4. lit. a) poprzez zmianę ciężaru kolektora bez cieczy – było: „ciężar kolektora bez cieczy nie większy niż 43 kg”, winno być: „ciężar kolektora bez cieczy nie większy niż 50 kg”;
- 5) pkt A.2. – „Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – instalacja kolektorów słonecznych” ppkt A.2.4. lit. a) poprzez zmianę grubości szyby – było: „szyba ze szkła hartowanego o wysokiej przepuszczalności promieniowania słonecznego antyrefleksyjna, gradoodporna, atestowana min. 4 mm grubości”, winno być: „szyba ze szkła hartowanego o wysokiej przepuszczalności promieniowania słonecznego, antyrefleksyjna, gradoodporna, atestowana min. 3 mm grubości”

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

IV. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 31.08.2015r. na:

- stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo,
- stronie <http://przedborz.bipst.pl/>,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a.

BURMISTRZ

/-/

MIŁOSZ NACZYŃSKI