



Urząd Miejski w Przedborzu

97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, tel: /44/ 781 22 61 - 65, fax: /44/ 781 21 80
http://www.przedborz.pl e-mail: umprzedborz@pro.onet.pl

Przedbórz, dn. 20.07.2016r.

Do:

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak sprawy: **IRS.271.1.11.2016**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztovej w Przedborzu*” realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztovej*”.

PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJA **DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikację do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Pytanie Nr 1:

Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania podtynkowo wiąże się z wyłączeniem poszczególnych pomieszczeń z użytkowania na kilka dni oraz malowaniem ścian nie ujętych w przedmiarze – czy Inwestor bierze to pod uwagę?

Odpowiedź:

Tak. Inwestor bierze pod uwagę wyłączenie poszczególnych pomieszczeń na czas wykonywania prac w poszczególnych pomieszczeniach we wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie Nr 2:

Czy ciepłociąg łączący budynki Urzędu podlega wymianie – jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Ciepłociąg łączący budynki Urzędu podlega wymianie i powinien być wykonany z rur preizolowanych, stalowych 2x 65 mm.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji Przedmiaru robót stanowiący Dodatek Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez dodanie Przedmiaru robót obejmujący swoim zakresem prace związane z instalacją centralnego ogrzewania.

Pytanie Nr 3:

Czy bruzdy w ścianach po wykonaniu instalacji c. o. należy zamurować tak jak w przedmiarze czy też zakryć osłonami z płyt GK tak jak w STWiOR?

Odpowiedź:

Bruzdy w ścianach należy замуrować, zatynkować i pomalować.

Pytanie Nr 4:

Proszę o pokazanie na rysunku jak mają wyglądać osłony bruzd z płyt GK – wymóg STWiOR.

Odpowiedź:

W związku z замуrowaniem instalacji c. o. nie będą wykonywane osłony bruzd z płyt GK i nie występuje konieczność załączenia rysunku.

Pytanie Nr 5:

Czy instalacja c. o. ma być wykonana z rur z tworzywa w systemie łączenia zgrzewanym tak jak w przedmiarze czy też systemie łączenia zaciskowym tak jak w STWiOR?

Odpowiedź:

Instalacja c. o. ma być wykonana z rur z tworzywa w systemie łączenia zgrzewanym, tak jak Zamawiający wskazał w Przedmiarze robót, stanowiącym Dodatek Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. Dlatego też, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający zawiadamia, że przedłuża termin składania ofert do dnia 22.08.2016r. do godziny 9⁰⁰ w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ.

III. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164):

1. W Rozdziale 14 pkt 14.1. SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:
„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat p. 1 **nie później niż do dnia 22.08.2016r. do godz. 9:00**”.
2. W Rozdziale 14 pkt. 14.3. SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:
„Publiczne otwarcie ofert nastąpi **dnia 22.08.2016r. o godz. 9:30** w siedzibie Zamawiającego – Gmina Przedbórz, 97 – 570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, pok. 7”.

IV. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do dokonania zmiany w zapisie przy adresowaniu składanych ofert – **Nie otwierać przed 22.08.2016r. godz. 9:30** (zapis w SIWZ, Rozdział 12 pkt 12.12).

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Załączniki:

- 1) Przedmiar robót.

Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 20.07.2016r. na:

- stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo,
- stronie <http://bip.przedborz.pl/>,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a.

BURMISTRZ

MIŁOSZ NACZYŃSKI