



**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Radomsku  
97-500 Radomsko, Aleje Jana Pawła II nr 9**

Sekretariat:  
(0-44) 685 23 50

Fax:  
(0-44) 683 54 36

Sekcja Nadzoru  
Epidemiologii:  
(0-44) 685 23 51

Sekcja Nadzoru  
Higieny  
Środowiska:  
(0-44) 685 20 82

Sekcja Nadzoru  
Higieny Żywności,  
Żywnienia  
i Przedmiotów  
Użytku:  
(0-44) 685 13 98

NIP:  
772 19 27 104

REGON:  
000301948

[www.pisse.radomsko.pl](http://www.pisse.radomsko.pl)  
pisse.radomsko@pis.gov.pl

Nasz znak: PPIS-NHŚrK/472-3/60/16

Radomsko, dnia 04.01.2017 r.

URZĄD MIEJSKI  
W PRZEDBORZU  
Data: 09-01-2017  
L. dz. 28/2014 Proplb

**Okresowa ocena jakości wody**

**Burmistrz Miasta Przedborza  
ul. Mostowa 29  
97-570 Przedbórz**

Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, dokonał okresowej oceny jakości wody za rok 2016 r. pochodzącej z urządzenia wodociągowego Góry Mokre na podstawie:

- sprawozdań z wyników badań jakości wody, realizowanych według ustalonego harmonogramu przekazanych przez Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z o.o. – producenta wody,
- analizy prowadzonych działań naprawczych,
- prowadzonego monitoringu jakości wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jakość wody w wodociągu Góry Mokre spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do przywołanego wyżej rozporządzenia oraz parametr określony w lp. 2 do załącznika nr 4 rozporządzenia.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w ocenianym okresie wystąpiło krótkotrwałe pogorszenie jakości wody (przekroczenie wartości dopuszczalnych dla parametrów mikrobiologicznych określonych w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia). W próbkach wody pobranych we wrześniu b.r. z urządzenia wodociągowego oraz sieci wodociągowej wykryto bakterie grupy coli.

Na skutek podjętych przez producenta wody działań naprawczych polegających na przeprowadzeniu chlorowania wody, jakość wody uległa poprawie i odpowiadała wymaganiom, co potwierdziły kontrolne badania próbek wody przeprowadzone przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Do wiadomości:

1. a/a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
Inspektor Sanitarny  
w RADOMSKU  
mgr Małgorzata Władawska  
Specjalista Zdrowia Publicznego