



Przedbórz, dn. 11.07.2017r.

Do:
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak sprawy: **IRŚ.271.1.10.2017**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych z podziałem na części*” realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych*”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Pytanie Nr 1:

Czy dopuszczają Państwo, z uwagi na prężnie rozwijający się rynek i coraz nowocześniejsze rozwiązania technologiczne montaż paneli 270Wp? Obecnie na rynku nie produkuje się już paneli o mocy 250 Wp. Montaż paneli o mocy 270 Wp, korzystnie wpłynie na zmniejszenie montażu powierzchni montażu paneli fotowoltaicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania modułów o mocy większej niż 255Wp.

- II. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 11.07.2017r. na:

- stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo,
- stronie internetowej <http://bip.przedborz.pl/>,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a.

BURMISTRZ

.....mgr inż. Mirosław Naczyński.....
(Podpis i pieczęć Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)