



Urząd Miejski w Przedborzu

97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, tel: /44/ 781 22 61 - 65, fax: /44/ 781 21 80
http://www.przedborz.pl e-mail: umprzedborz@pro.onet.pl

Przedbórz, dnia 28.06.2018 r.

Znak: IRŚ.271.2.17.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wola Przedborska”

PYTANIA I ODPOWIEDZI

DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający Gmina Przedbórz działając na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30000,00 euro netto stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza NR 49/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ze zm. informuje, że poniżej przedstawia pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert w następującym zakresie:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktycznych warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Odp. Zamawiający załączył do zaproszenia do składania ofert całą dokumentację projektową oraz posiada niezbędne dokumenty do realizacji zadania.

Pytanie nr 2.

Zgodnie ze STWiOR należy wykonać ścianki czołowe do przepustów pod zjazdami, natomiast brak jest takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.

Odp. Zamawiający nie przewiduje wykonania ścianek czołowych przepustów.

Pytanie nr 3.

Zgodnie z zapisami Wymagań Technicznych WT-2: „... przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do układu warstw konstrukcyjnych należy zachować zasadę mówiącą, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki ($h \geq 2,5xD$) ...”

Czy w związku z tym zapisem i mając na uwadze fakt, że średnia grubość 3 cm nie jest dwuipółkrotnie większa od wymiaru D mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, Zamawiający zezwoli na zastosowanie do warstwy wyrównawczej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W zamiast AC 16 W?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie za zgodą Inspektora Nadzoru.

Pytanie nr 4.

Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu przedmiotowej drogi.

Mieszanki mineralno-asfaltowe zastosowane do realizacji niniejszego projektu mają spełniać wymagania dla KR 1-2, czy dla KR 3-4?

Odp. Mieszanki mineralno-asfaltowe mają spełniać wymagania kategorii KR 1-2.

Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ MIASTA

mgr Wiesława Janosik