

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Remont drogi gminnej nr 112472E od drogi powiatowej nr P3921E do miejscowości Zuzowy*”

PYTANIA, ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA **DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający Gmina Przedbórz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że poniżej przedstawia pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Pytanie 1)

1. Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiar robót:

- Dział przepust, pozycja nr 150u – Remont istniejącego przepustu skrzynkowego – długość przepustu 9,0 m – przedmiarze zamieszczono jednostkę miary jako ryczałt, prosimy o uszczegółowienie pozycji poprzez dodanie dokumentacji: opisu technicznego informującego o stanie istniejącego przepustu, konstrukcji przepustu oraz zakresu prac remontowych, rysunków przekrojów typowych, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Odpowiedź 1)

Zakres powyższego postępowania obejmuje prace remontowe istniejącego przepustu, Zamawiający nie posiada rysunków przekrojów typowych czy Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazana jest wizja w terenie.

Pytanie 2)

2. Dział 7 organizacja ruchu, pozycja nr 180u – Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe – w przedmiarze zamieszczono wymóg wykonania oznakowania w technologii grubowarstwowej które powinno zostać wykonane w korzystnych warunkach atmosferycznych, niska temperatura oraz opady deszczu mogą spowodować brak możliwości wykonania oznakowania grubowarstwowego, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania oznakowania w technologii cienkowarstwowej? Prosimy o dołączenie dokumentacji zawierającej: Projekt organizacji ruchu, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Odpowiedź 2)

Zamawiający wymaga oznakowania grubowarstwowego. Projekt stałej organizacji ruchu jest w trakcie uzgadniania w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Pytanie 3)

3. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego kompletu Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

Odpowiedź 3)

Zamawiający nie jest w posiadaniu powyższej dokumentacji.

Pytanie 4)

4. Prosimy o określenie kategorii ruchu obowiązującej na remontowanym odcinku drogi gminnej

Odpowiedź 4)

Kategoria ruchu na remontowanym odcinku drogi gminnej to KR-1

Pytanie 5)

5. Prosimy o potwierdzenie, iż materiał przeznaczony do formowania poboczy gruntowych (poz. Nr 110), to grunt uzyskany w wyniku mechanicznego ścięcia poboczy (poz. Nr 20)

Odpowiedź 5)

Grunt rodzimy może zostać wykorzystany do formowania poboczy w zakresie częściowym.

Pytanie 6)

6. Prosimy o uszczegółowienie zakresu robót dot. Poz. Nr 150 „ Remont istniejącego przepustu skrzynkowego - długość przepustu 9,0 m”

Odpowiedź 6)

W zakres robót remontowych istniejącego przepustu wchodzi uzupełnienie ścian czołowych przyczółków, ścian bocznych, ściany górnej „sufitu” i odmulenia koryta. Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazana jest wizja w terenie.

Pytanie 7)

7. Prosimy o podanie średnicy słupków do znaków drogowych

Odpowiedź 7)

Średnica słupka Ø 50 ocynkowane.

Pytanie 8)

8. Prosimy o wskazanie typu barier ochronnych stalowych jednostronnych

Odpowiedź 8)

Bariera ochronna SP06/N1

Pytanie 9)

9. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (SIWZ pkt. 3.5) oraz załączonym przekrojem normalno-konstrukcyjnym, pobocze należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm. Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji dotyczącej wyżej wymienionego, jako że stanowi on podstawę do wyliczenia ceny oferty. (SIWZ pkt. 14.4 *Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ*)

Odpowiedź 9)

Pozycja została dodana do Przedmiaru robót.

Pytanie 10)

10. Prosimy o podanie grubości ścięcia poboczy (po. 20 Przedmiaru robót).

Odpowiedź 10)

Przewiduje się różne grubości ścięcia poboczy. Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazana jest wizja w terenie.

IV. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 24.09.2019 r. na:

- 1) stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzedmiejski_przedbo,
- 2) stronie internetowej <http://bip.przedborz.pl/>,
- 3) tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- 4) a/a.

BURMISTRZ
mgr Wiesława Janosik
