



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomsku
97-500 Radomsko, Aleje Jana Pawła II 9**

Centrala: tel. 44 685-23-50, fax: 44 683-54-36,
Seksja Nadzoru Epidemiologii: 44 685-23-51, Seksja Nadzoru Higieny Środowiska: 44 685-20-82
Seksja Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych: 44 685-13-98
www.gov.pl/web/psse-radomsko e-mail: sekretariat.psse.radomsko@sanepid.gov.pl

NHSK.9011.4.59.2023

Radomsko, dnia 02.03.2023 r.

**Burmistrz Miasta Przedborza
ul. Mostowa 29
97-570 Przedbórz**

Ocena obszarowa jakości wody

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, na podstawie okresowych ocen jakości wody, dokonał obszarowej oceny jakości wody z urządzeń wodociągowych zaopatrujących ludność.

I. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność:

– Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z o.o. ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz

urządzenia wodociągowe: Przedbórz ul. Korycińska 33, Przedbórz ul. Konecka 52, Góry Mokre, Przylanki, Józefów Stary

Ujęcie Przedbórz ul. Korycińska 33

informacje dotyczące:

- a) wielkości produkcji wody i sposobu uzdatniania: 742 m³/d, woda nie jest uzdatniana;
- b) liczby ludności zaopatrywanej w wodę: 3844;
- c) jakości wody: na koniec 2022 roku oceniona jako przydatna do spożycia;
- d) przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów: nie stwierdzono;
- e) zgłoszonych reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze: nie było takich zgłoszeń;
- f) prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody: postępowania nie były prowadzone;
- g) działań naprawczych prowadzonych przez producenta wody: nie prowadzono.

Ujęcie Przedbórz ul. Konecka 52

informacje dotyczące:

- a) wielkości produkcji wody i sposobu uzdatniania: 147 m³/d, woda nie jest uzdatniana;
 - b) liczby ludności zaopatrywanej w wodę: 595;
 - c) jakości wody: na koniec 2022 roku oceniona jako przydatna do spożycia;
 - d) przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów: W ocenianym okresie wystąpiły przekroczenia parametryczne dla bakterii grupy coli w punkcie zgodności.
- Wpływ na zdrowie konsumentów: po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego dla konsumentów uznano stwierdzoną niezgodność za małoistotną, nie stwarzającą zagrożenia dla zdrowia;

- e) *zgłoszonych reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze*: nie było takich zgłoszeń;
- f) *prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie jakości wody*: postępowania nie były prowadzone;
- g) *działań naprawczych prowadzonych przez producenta wody*: z uwagi na występowanie bakterii grupy coli podjęto działania naprawcze polegające na dezynfekcji wody oraz płukaniu sieci wodociągowej. Jakość wody uległa poprawie i odpowiadała wymaganiom.

Ujęcie Góry Mokre

informacje dotyczące:

- a) *wielkości produkcji wody i sposobu uzdatniania*: 140 m³/d, woda nie jest uzdatniana;
- b) *liczby ludności zaopatrywanej w wodę*: 1387;
- c) *jakości wody*: na koniec 2022 roku oceniona jako przydatna do spożycia;
- d) *przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów*: nie stwierdzono;
- e) *zgłoszonych reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze*: nie było takich zgłoszeń;
- f) *prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie jakości wody*: postępowania nie były prowadzone;
- g) *działań naprawczych prowadzonych przez producenta wody*: nie prowadzono.

Ujęcie Józefów Stary

informacje dotyczące:

- a) *wielkości produkcji wody i sposobu uzdatniania*: 11 m³/d, odżelazianie, odmanganianie;
- b) *liczby ludności zaopatrywanej w wodę*: 110;
- c) *jakości wody*: na koniec 2022 roku oceniona jako przydatna do spożycia;
- d) *przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów*: w ocenianym okresie wystąpiły przekroczenia parametryczne dla bakterii grupy coli w punktach zgodności.
Wpływ na zdrowie konsumentów: występowanie bakterii grupy coli w wodzie sugeruje wtórne zanieczyszczenie wody lub może świadczyć o istnieniu warunków do rozwoju organizmów chorobotwórczych w wodzie pitnej. Niektóre z bakterii grupy coli mogą być związane z infekcjami ludzi jako oportunistycznymi patogenami. Z przepisu rozporządzenia wynika niedopuszczalność występowania bakterii grupy w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- e) *zgłoszonych reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze*: nie było takich zgłoszeń;
- f) *prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie jakości wody*: z uwagi na przekroczenie wartości dopuszczalnych dla bakterii grupy coli, było prowadzone postępowanie, wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i nakazano podjęcie działań naprawczych. Ilość dni przekroczeń w roku – 7;
- g) *działań naprawczych prowadzonych przez producenta wody*: z uwagi na pogorszenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym, podjęto działania naprawcze polegające na dezynfekcji wody oraz płukaniu urządzenia i sieci wodociągowej. Jakość wody uległa poprawie i odpowiadała wymaganiom.

Ujęcie Przyłanki

informacje dotyczące:

- a) *wielkości produkcji wody i sposobu uzdatniania*: 82,3 m³/d, woda nie jest uzdatniana;
- b) *liczby ludności zaopatrywanej w wodę*: 879;
- c) *jakości wody*: na koniec 2022 roku oceniona jako przydatna do spożycia;

d) *przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów*: w ocenianym okresie wystąpiły przekroczenia parametryczne dla: ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C punktach zgodności.

Wpływ na zdrowie konsumentów: Wysoki poziom ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie wodociągowej sygnalizuje warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody. Mikroorganizmy te generalnie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi. Mianem tym określa się mikroorganizmy, które nie stanowią zagrożenia dla osób zdrowych, mogą natomiast stawać się przyczyną zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z obniżoną odpornością różnego pochodzenia. Wyróżnia je także szczególna droga wnikania do organizmu, gdyż do zakażenia nie dochodzi drogą pokarmową, ale poprzez drogi oddechowe i miejsca naruszenia ciągłości tkanek (rany, oparzenia itp.). Spożywanie wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie może stwarzać niebezpieczeństwo dla zdrowia konsumentów, wiąże się z podwyższonym ryzykiem występowania chorób;

e) *zgłoszonych reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze*: nie było takich zgłoszeń;

f) *prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie jakości wody*: z uwagi na wysoki poziom ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C prowadzono postępowanie i dwukrotnie wydano decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, w których określono dopuszczalną wartość parametryczną oraz termin trwania przekroczenia. Ilość dni przekroczeń w roku – 91;

g) *działań naprawczych prowadzonych przez producenta wody*: z uwagi na pogorszenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym, podjęto działania naprawcze polegające na dezynfekcji wody oraz płukaniu urządzenia i sieci wodociągowej. Jakość wody uległa poprawie i odpowiadała wymaganiom.

Do wiadomości:

1. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomsku

mgr Małgorzata Włodawska
Specjalista Zdrowia Publicznego